



Oggetto: L. R. 65/2014 - DPGR 25/10/11, n. 53/R.
Comune di Pontassieve.
Deposito n. 3566 del 08/04/2019.
Piano Attuativo per ampliamento cimitero della Misericordia. Ambito P5
Pratica sottoposta a controllo obbligatorio.
Comunicazione dell'esito del controllo delle indagini geologiche sismiche ed idrauliche.

Al Comune di Pontassieve
Alla Città Metropolitana di Firenze

Con ns. nota n. 158681 del 11/04/2019 il deposito in oggetto è stato sottoposto a controllo obbligatorio. Nell'ambito dello stesso è emersa la necessità di integrazioni, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.P.G.R. 53/R/2011 (ns. nota n. 232371 del 10/06/2019). A seguito delle richieste suddette, il Comune ha inoltrato gli elaborati integrativi (ns. prot. 297103 del 31/07/2019 e 330371 del 04/09/2019).

In seguito all'esame della documentazione presentata si comunica l'esito positivo del controllo delle indagini geologico tecniche in oggetto.

Si raccomanda di proseguire le letture inclinometriche per un periodo di almeno tre anni a cadenza semestrale dal collaudo delle opere edilizie. Nel caso in cui in questo intervallo di tempo risultassero movimenti del sottosuolo non compatibili con la sicurezza del versante e delle opere realizzate le indicazioni progettuali dovranno essere modificate e/o integrate comunicando le variazioni all'ufficio scrivente.

Il Dirigente
Ing. Leandro Radicchi

Referente istruttoria: Geol. Andrea Banchelli

Responsabile P. O.: Ing. Lorenzo Conti