



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore
Sede di FIRENZE

Oggetto: L. R. 65/2014- DPGR25/10/11, n. 53/R.

Comuni di Pontassieve.

Deposito n. 3405 del 10/10/17.

Variante semplificata al RU "S9 La Fortuna", loc. Le Sieci

Pratica sottoposta a controllo obbligatorio.

Comunicazione esito del controllo delle indagini geologiche sismiche ed idrauliche.

Al Comuni di Pontassieve

Alla Città Metropolitana di Firenze

Con ns. nota n. 556356 del 20/10/2017 il deposito in oggetto è stato sottoposto a controllo obbligatorio.

Esaminati gli elaborati depositati si comunica l'esito positivo del controllo delle indagini geologico tecniche in oggetto con le seguenti precisazioni/prescrizioni:

"Considerando l'elevato contrasto d'impedenza sismica in sottosuolo emerso dalle indagini effettuate, che confermano i risultati degli studi sismici di cui alla variante al 3° RUC, si ritiene opportuno in sede di progettazione esecutiva uno studio di risposta sismica locale, vista anche la prevista effettuazione di prove down-hole".

IL Dirigente

Ing. Leandro Radicchi

Referente istruttoria: Geol. Andrea Banchelli

Responsabile P. O.: Ing. Lorenzo Conti