



**REGIONE TOSCANA**  
Giunta Regionale

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile**  
**Settore Genio Civile Valdarno Superiore**  
**Sede di FIRENZE**

Oggetto: L. R. 65/2014- DPGR25/10/11, n. 53/R.

Comuni di Pontassieve.

Deposito n. 3392 del 28/07/17.

Piano di Lottizzazione S8 – Via della Fonte Nord.

Pratica sottoposta a controllo obbligatorio.

Comunicazione esito del controllo delle indagini geologiche sismiche ed idrauliche.

Comuni di Pontassieve

Alla Città Metropolitana di Firenze

Con ns. nota n. 373179 del 26/07/2017 il deposito in oggetto è stato sottoposto a controllo obbligatorio. Nell'ambito dello stesso è emersa la necessità di integrazioni, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.P.G.R. 53/R/2011 (ns. nota n. 460066 del 28/09/2017). A seguito delle richieste suddette, il Comune ha inoltrato gli elaborati integrativi (ns. prot. 592378 del 11/12/2017 e 17161 del 12/01/2018).

Stante quanto sopra detto si comunica l'esito positivo del controllo delle indagini geologico tecniche in oggetto con le seguenti precisazioni/prescrizioni:

“In merito alla parte idraulica, considerando che, nonostante quanto da noi suggerito, non è stata richiesta a quest'Ufficio la verifica sul posto dell'effettivo ciglio di sponda del Torrente Sieci, si rimanda quest'aspetto alla fase autorizzativa ai sensi del RD 523 del 1904. In merito al fosso che borda il comparto nella parte nord, pur non essendo questo tratto incluso nel reticolo idrografico della regione toscana (LR 72 del 2012 e s.m.e.i.) si raccomanda di lasciare uno spazio libero da trasformazioni di almeno 4 metri dal bordo del fosso stesso al fine di non ostacolare le operazioni di manutenzione”.

Il Dirigente  
Ing. Leandro Radicchi

Referente istruttoria: Geol. Andrea Banchelli

Responsabile P. O.: Ing. Lorenzo Conti